



Fachausschuss Elektrotechnik
Gustav-Heinemann-Ufer 130

Prüf- und Zertifizierungsstelle
50968 Köln

Changetec GmbH
Alte Bahnlinie 8
D-71691 Freiberg

Ihr Zeichen:
Ihre Nachricht vom:
Unser Zeichen UB.010.17 Pl/wi
(bitte stets angeben):
Ansprechperson: Herr Pohl
Telefon: +49 221 3778-6301
Fax: +49 221 3778-6322
E-Mail: pohl.wolfgang@bgetem.de
Datum: 25.02.2010

Unbedenklichkeitsbescheinigung 09006

Erzeugnis: Selbsttätig wirkende Schaltstelle

Typ: BISI

Bestimmungsgemäße Verwendung: Selbsttätig wirkende, dem VNB unzugängliche Schaltstelle als Sicherheitsschnittstelle zwischen einer Eigenerzeugungsanlage und dem Niederspannungsnetz. Gleichwertiger Ersatz für eine jederzeit dem VNB zugängliche Schaltstelle mit Trennfunktion.

Prüfgrundlagen:

DIN V VDE V 0126-1-1: 2006-02 "Selbsttätige Schaltstelle zwischen einer netzparallelen Erzeugungsanlage und dem öffentlichen Niederspannungsnetz"

Das mit Prüfbericht Nr. 09TH144, Bureau Veritas E&E Product Services GmbH geprüfte Sicherheitskonzept des o. g. Erzeugnisses, entspricht den zum Zeitpunkt der Ausstellung dieser Bescheinigung geltenden sicherheitstechnischen Anforderungen für die aufgeführte bestimmungsgemäße Verwendung.

Eine Überwachung auf Gleichstromspeisung sowie eine Fehlerstrom-Überwachungseinheit (RCMU) sind nicht vorhanden und bei Bedarf extern vorzusehen.

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt befristet bis

31.12.2014

- Mehlem -
Leiter der Prüf- und
Zertifizierungsstelle